

Žmogaus audinių, ląstelių ir organų
donorų bei recipientų registro veiklos
tęstinumo valdymo plano
6 priedas

**REIKALAVIMAI, KELIAMI ATSARGINĖMS PATALPOMS, NAUDOJAMOMS
ŽMOGAUS AUDINIŲ, LĄSTELIŲ IR ORGANŲ DONORŲ BEI RECIPIENTŲ REGISTRO
VEIKLAI ATKURTI ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS INCIDENTO
ATVEJU**

1. Patalpos turi būti atskirtos nuo bendrojo naudojimo patalpų.
 2. Patalpose turi būti įrengta langų ir durų fizinė apsauga. Languose turi būti įrengtos žaliuzės, rakinamos durys, veikti durų signalizacija.
 3. Patalpos turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus.
 4. Ryšių kabeliai turi būti apsaugomi nuo neteisėto prisijungimo prie jų ir pažeidimo.
 5. Turi būti įgyvendintos gamintojo nustatytos techninės įrangos veikimo sąlygos.
 6. Patalpoje turi būti elektros energijos įvadas.
 7. Patalpos įrengiamos Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos patalpose.
-